

Obec Blatno

Blatno 1, 430 01 Blatno

IČO: 00261807, DIČ: CZ00261807

e-mail: uradblatno@centrum.cz, tel. / fax: 474 625 839 / 474 625 839

Datová schránka: 92haqxs

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu

1) Název veřejné zakázky malého rozsahu

Název zakázky: **Rekonstrukce rybníka Tři Kříže, k.ú. Blatno**

2) Identifikační údaje o zadavateli

Zadavatel : Obec Blatno

Sídlo: Blatno 1, 430 01 Blatno

IČ: 00261807

DIČ: CZ00261807

Zastoupená: Ivetou Rabasovou Houfovou – starostkou obce

Tel: +420 474 625 839, +420 603 563 675

E-mail: uradblatno@centrum.cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je Iveta Rabasová Houfová – starostka obce.

Kontaktní místo a osoby pro případné další informace

Jméno: Iveta Rabasová Houfová, starostka obce

Tel: +420 474 625 839, +420 603 563 675

E-mail: uradblatno@centrum.cz

Adresa: Obec Blatno, Blatno 1, 430 01 Blatno

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále je „ZZVZ“), ale v souladu s ustanovením § 6 a § 31 ZZVZ.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Rekonstrukce rybníka Tři Kříže, k.ú. Blatno, který bude spolufinancován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR, v rámci Podprogramu 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“. V souvislosti se způsobem financování je zhotovitel povinen ode dne dokončení díla umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Popis veřejné zakázky

Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem díla je rekonstrukce rybníka Tři Kříže, který je v majetku a správě obce Blatno. Rekonstrukce rybníka bude provedeno tak, aby jeho základní technické parametry byly v souladu s normami a byla zajištěna jeho bezpečnost a vodohospodářská funkce. Jedná se především o zvýšení retenční schopnosti o obnovu nefunkčních částí.

Pro stavbu byl proveden předběžný hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum.

Parametry vodního díla:

Plocha hladiny při trvalém nadržení 8734 m²

Objem trvalého nadržení 16533 m³

Objem retenčního prostoru 2467 m³

Maximální objem nádrže 19000 m³

Hladina trvalého nadržení 603,15 m n.m. (BPV)

Dno výpusti požeráku 600,85 m n.m.

Výška hráze 3,15 m

Bezpečnostní přeliv žlabový - kapacita při výšce přepadu 270 mm nad přelivem - 603,15

Kapacita při výšce přepadu 270 mm 5,53 m³.s⁻¹ +0,93 m³.s⁻¹ = 6,46 m³.s⁻¹

Kapacita vyhrazené bezp. výpusti 6,04 m³.s⁻¹

Kapacita celková kapacita 12,5 m³.s⁻¹

Bezpečnostní přeliv žlabový - kapacita při výšce přepadu 440 mm nad přelivem - 603,15

Kapacita při výšce přepadu 440 mm 11,2 m³.s⁻¹ +1,3 m³.s⁻¹ = 12,5 m³.s⁻¹

Kapacita zahrazené bezp. výpusti 0 m³.s⁻¹

Celková kapacita 12,5 m³.s⁻¹

Kapacita vyhrazeného požeráku na výšku 400 mm (2 dluže) 0,12 m³.s⁻¹

Kapacita vyhrazeného požeráku na výšku 200 mm (1 dluž) 0,04 m³.s⁻¹

Kapacita vyhrazeného požeráku na výšku přepadu 65 mm 8 l.s⁻¹

Dle hydrotechnických výpočtů je kapacita bezpečnostního přelivu dostatečná pro převedení návrhového průtoku Q 100 12,5 m³.s⁻¹.

Přesné vymezení stavebních a montážních prací je obsahem projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Blatno u Chomutova (605361), okr. Chomutov, Ústecký kraj.

Předpokládaná doba hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **1 332 143,-- Kč bez DPH.**

Zadávací dokumentace

Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky. Zadávací dokumentace včetně příloh na předmětné výběrové řízení je k dispozici na webových stránkách zadavatele: <http://www.obec-blatno.cz/>.

Lhůty výběrového řízení

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn rovněž zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě, že na akci nebude poskytnuta finanční podpora od poskytovatele dotace, může být zadávací řízení zrušeno.

Vyhlášení výběrového řízení: **1.12.2016**.

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výzva k podání nabídky odeslána zájemcům a končí **dne 19.12.2016 v 10:00 hodin**.

Realizace předmětu plnění této veřejné zakázky proběhne v termínu **od 1.9.2017 do 31.10.2017**.

Hodnotící kritérium

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je **nejnižší nabídková cena**.

V Blatně dne 1. prosince 2016



Iveta Rabasová Houřová, starostka obce

