

## Obec Blatno

Blatno 1, 430 01 Blatno

IČO: 00261807, DIČ: CZ00261807

e-mail: [uradblatno@centrum.cz](mailto:uradblatno@centrum.cz), tel. / fax: 474 625 839 / 474 625 839

Datová schránka: 92haqxs

### Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (dále jen „veřejná zakázka“) zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále je „ZZVZ“), ale v souladu s ustanovením § 6 a § 31 ZZVZ.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Oprava akumulční nádrže Květnov, který bude spolufinancován ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR v rámci Podprogramu 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“.

Název zakázky:

### „Oprava akumulční nádrže Květnov“

Obec Blatno, sídlem Blatno 1, 430 01 Blatno, IČ: 00261807 poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

#### Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr chybí je položka „Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) – bahno.

Otázka. Uložení tohoto materiálu na skládku může mít velký cenový rozptyl dle zařídění, které se určí rozbořem sedimentu. Má zadavatel k dispozici rozbor sedimentu (bahna)?

#### Dotaz č. 2:

Pokud zadavatel nemá rozbor sedimentu, pak ve výkazu výměr není položka na rozbor sedimentu (bahna).

Otázka: Doplní zadavatel položku do VV – vyhotovení rozboru (či rozborů) sedimentu?

#### Dotaz č. 3

Jak bude zadavatel postupovat po provedení rozboru sedimentu.

Otázka: Proplatí zadavatel vícenáklady vzniklé v případě nevyhovujícího rozboru sedimentu, respektive pokud bude vytěžený sediment spadat do kategorie nebezpečného odpadu?

#### Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr chybí položka pro ocenění lávky a pozinkovaného poklopu k prefabrikovanému požeráku.

Otázka. Doplní zadavatel tyto položky do VV?

**Odpovědi:**

1. V návrhu ceny je třeba počítat s možností uložení jako nebezpečný odpad, pokud bude rozbor výluhu příznivější, bude to řešeno při stavbě.
2. Rozbor výluhu z bahna je součástí stavby.
3. Požerák s lávkou je součástí dodávky stavby. Dokládáme doplněný výkaz výměr .

**Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podávání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje: **do 30.1.2018, do 10:00 hodin**. Obálky s nabídkami musí být doručeny do sídla zadavatele – Obec Blatno, Blatno 1, 430 01 Blatno.

**Změna termínu otevírání obálek s nabídkami**

V důsledku prodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel uvádí, že otevírání obálek s nabídkami se bude konat **dne 30.1.2018 od 10:01 hodin** v sídle zadavatele.

V Blatně dne 15. ledna 2017



.....  
Iveta Rabasová Houfová, starostka obce