

**Zápis z prohlídky staveniště  
stavby  
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice“**

**Datum a místo konání:** 30.6.2014 od 10.<sup>00</sup> h, Blatno u hasičské zbrojnice

**Přítomni:** Iveta Rabasová Houřová, místostarostka Blatna  
Oldřich Moravec, technik, Chomutov  
zástupce uchazeče pánové Pekárek a Matys, PEXTRA Chomutov  
zástupce uchazeče pan Kousal, 1.Vodárenská Chomutov

**Dotazy a jejich řešení:**

Z prohlídky staveniště vplynuly dva dotazy:

- a) způsob ocenění souboru „elektroinstalace“ – 021: Silnoproud;
- b) kolize lampy VO s přístavbou hasičské zbrojnice.

**Ad a)**

Po dohodě s projektantem popisuje zadavatel soubor „elektroinstalace“ takto (a to bude i předmětem ocenění):

Napojení na světelný rozvod ve stávající budově hasičské zbrojnice, tzn. drážka pro vodič od stávající rozvod. krabice k místu provrtání zdi do přístavby, provrtání zdi do budoucí přístavby, drážky od tohoto průchodu ke dvojvypínači vedle budoucího vchodu a následně ke dvěma průmyslovým zářivkovým tělesům na stropě budoucí přístavby. Osazení a stavební zakrytí vodiče elektrorozvodu, osazení a propojení dvojvypínače a dvou průmyslových zářivkových svítidel s krabicí stáv. rozvodu ve zbrojnici. Dvojvypínač, vodič a obě osvětlovací tělesa jsou součástí dodávky uchazeče (nabídky).

**Ad b)**

Stávající lampa VO bude demontována vlastními silami zadavatele a staveniště bude předáno bez stožáru VO a s vyznačením místa původního osazení lampy VO.

V Blatně, 30.6.2014.

Zapsal: O. Moravec