



Starostka Iveta Rabasová Houřová
Obec Blatno, Blatno 1
430 01 Blatno

Váš dopis zn.:
ze dne: 4.3.2025
Naše značka: O25610083143/UTPC/PJ
Vyřizuje: Ing. Petra Aschenbrennerová,
Ph.D., LL.M.
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 17.3.2025

Vážená paní starostko,

dovolujeme si reagovat na Váš dotaz ze dne 4.3. 2025 ve věci napojování nových nemovitostí v rámci území obce Blatno. Určitě máte pravdu v tom, že v dané věci vedeme komunikaci již od roku 2021, nicméně se domníváme, že jsme doposud nevydali souhlas s napojením 60 RD. V rámci evidence bilančních příslibů máme vedeno celkem 5 platných příslibů k napojení a dále celkem 10 zamítnutých žádostí ve věci napojení se na vodovod dané oblasti z důvodu nekapacitních vodních zdrojů. Souhlasná vyjádření jsou z dob, kdy napojení bylo možné.

Na základě předešlé komunikace bylo v dané lokalitě provedeno dlouhodobé měření vydatnosti vodních zdrojů s následným přepočtem bilančních potřeb pitné vody pro celou zásobní oblast, která zahrnuje obec Blatno, včetně obecních částí Šerchov, Hrádečná, Květnov a Bečov, a dále obec Boleboř, včetně obecních částí Orasín a Svahová a místní část města Jirkov – Jindřišská.

Přepočet potvrdil vyčerpané kapacity vodních zdrojů zásobujících výše uvedenou oblast s odůvodněným rozkolísaným vydatností a nestabilitou přítoku podzemní vody v jímacím území, které je závislé především na velikosti srážkových úhrnů, jejich distribuci v čase, dále na tvaru povodí, tektonice a anizotropii hornin v okolí jímacích objektů. Měření vydatnosti jímacího území prokázalo značnou rozkolísanost v průběhu roku s maximálními hodnotami v jarních měsících, kdy hodnoty vydatnosti dosahují až 7,5 l/s (duben, květen) a naopak minimálními okolo 4,5 l/s převážně v létě a na podzim (říjen, listopad). Dalším negativním faktorem, který ovlivňuje zásobování stávajících obyvatel je neukázněnost odběratelů v období letních měsíců, kdy dochází k nárazovým odběrům – zalévání a napouštění bazénů. Pro zajištění dostatečného množství vody v případě nové výstavby v dané oblasti je nutné vybudování nového vodního zdroje, případně bude nutné propojit místní vodovod s vodárenskou soustavou, výstavbou nového přivaděče. Náklady spojené s tímto opatřením nese vždy subjekt, jehož požadavky tuto potřebu vyvolaly. Do doby výstavby nového vodního zdroje, zkolaudování a uvedení do provozu nelze povolit navyšování odběru ani zřízení nového odběrného místa pitné vody. Souhlasnými vyjádřeními bychom ohrozili dodávky pitné vody stávajícím odběratelům.

S pozdravem

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Pítkovská 1689
IČ: 10099451
Ing. Petra Aschenbrennerová, Ph.D., LL.M.
manažer útvaru TPC

Na vědomí: SVS, SČS

strana 1 / 1

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Pítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda